Revizní zprávy domu Zličín I,J,K,L Praha 5

	dodavatel	datum provedení	závady odstraněny		platnost do
ELEKTŘINA	Antonín Prynke	8.11.2009		1x za 5 let	8.11.2014
	Richard Urban	30.10.2009	odstranění závad		12/2014
	Antonín Prynke	12.2.2015	bez závad		**2/2020**
Hromosvod-aktivní	Milan Krásenský	23.10.2009		1x za 3 roky	23.10.2012
	Jaroslav Papež	18.10.2012	bez závad		**18.10.2015**
Hasicí přístroje	Pyroservis	12.2.2015	bez závad	1 x za rok	**12.2.2016**
Požární klapky	Pyroservis	12.2.2015	bez závad	1 x za rok	**12.2.2016**
Požární vodovod	Pyroservis	12.2.2015	bez závad	1 x za rok	**12.2.2016**
Požární ucpávky	Pyroservis	12.2.2015	bez závad	1 x za rok	**12.2.2016**
CO	SPL servis	1.7.2014	bez závad	1 x za rok	**8/2015**
Plyn přípojka pro kotelnu	Milan Blažek	4.9.2009	výchozí	1 x za 3 roky	4.9.2012
G-terma	Michal Kaňkovský	28.6.2013	bez závad		**28.6.2016**
UPS	SPL servis	6.7.2013	bez závad	1 x za rok	7/2014
	SPL servis	1.7.2014	bez závad		**8/2015**
Invalidní plošina	Garaventa Lift	10.12.2014	bez závad	2x za rok	**6/2015**
	Garaventa Lift	10.6.2015	bez závad	2x za rok	**12/2015**
Výtahy Schindler	Schindler	15.4.2014	bez závad	1 x za 3 roky	**4/2017**
Průkaz en. náročnosti	Jan Holub	dle vyhlášky 148/2007 Sb.			**do úprav**
Dětské hřiště	Ing. L. Simonides	1.9.2014	bez závad	1x za rok	**9/2015**
EPS	Luboš Holub	2.10.2014			1.4.2015
	Zapos s.r.o.	V/2015	bez závad		**11/2015**
Protipožární vrata a rolety	SPL servis	1.7.2014	bez závad		**8/2015**
Garážová vrata	Globe-trade	20.3.2015	bez závad		**9/2015**